

**Обґрунтування**  
**технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного  
призначення, очікуваної вартості предмету закупівлі**

На порталі ProZorro (майданчик zakupki.prom.ua) **24 вересня 2021 року** філією АТ «НСТУ» «Львівська регіональна дирекція» розміщено оголошення про проведення закупівлі за кодом **ДК 021:2015 71320000-7 «Послуги з інженерного проектування (послуги з проектування системи пожежної сигналізації, системи оповіщення та управління евакуацією людей у разі пожежі в приміщеннях філії АТ «НСТУ» «Львівська регіональна дирекція» за адресою: м. Львів вул. Високий Замок,4)** для виробничих потреб філії.

**Процедура закупівлі – Відкриті торги.**

**Номер закупівлі - UA-2021-09-24-011420-b.**

Розмір бюджетного призначення визначений на підставі Плану використання бюджетних коштів філії АТ «НСТУ» «Львівська регіональна дирекція» на 2021 рік.

Очікувана вартість предмету закупівлі – **32 600, 00 грн. (тридцять дві тисячі грн. шістсот гривень 00 коп.)** з ПДВ **розрахована** підставі середніх показників вартості даного виду послуг з врахуванням середніх цін на ринку даних послуг, що містяться у відкритому доступі в мережі «Інтернет», а також із врахуванням необхідних послуг та робіт, зазначених технічному завданні та робочому проекті, а також із врахуванням комерційних пропозицій різних фірм – надавачів даного виду послуг.

**Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі** - згідно технічного завдання до тендерної документації. Проектом передбачити систему пожежної сигналізації (СПС) і оповіщування про пожежу та управління евакуацією людей (СО). Систему оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей передбачити, згідно ДБН В.2.5-56:2014. Приймально-контрольне обладнання СПС розмістити в приміщенні охорони на прохідній Блок М. Прокладання кабелів СПС виконати в коробі, трубі ПВХ, в лотках, відкритим або іншим способом, не порушуючи вимог нормативних документів. Для формування командного імпульсу на відключення вентиляції та ліфтів передбачити виходи з ППКП системи пожежної сигналізації – загальний. Формування сигналів на управління системою оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей виконати від спрацювання одного пожежного димового або ручного сповіщувача системи пожежної сигналізації. Черговість оповіщення – всіх одночасно. При проектуванні передбачати обладнання протипожежного призначення, яке має сертифікат відповідності Національної системи сертифікації

Секретар тендерного комітету  
філії АТ «НСТУ»  
«Львівська регіональна дирекція»

О.Р.Гузьо